Einmal im Jahr …

… sollten Sie Ihren persönlichen „Haus-Check“ machen. Besondere technische Kenntnisse und Fertigkeiten brauchen Sie nicht dazu.

Klappen Sie diese Seite um und machen Sie Ihren persönlichen Check. Einfach die Fragen beantworten und den Test auswerten – fertig!

Bitte dokumentieren Sie diesen Check in Ihrem eigenen Interesse schriftlich. So haben Sie im Schadensfall einen Nachweis für Ihre Versicherung.

Sollten sich bei Ihrer Sichtkontrolle Schwachstellen oder Mängel ergeben, sprechen Sie bitte umgehend mit einem zertifizierten Fachbetrieb Ihres Vertrauens.

Denken Sie daran: Zusätzlich zur jährlichen Hausschau fordern die technischen Regeln der Gasinstallation im Abstand von 12 Jahren die Überprüfung Ihrer Gasanlage durch einen zertifizierten Fachbetrieb.

Jetzt umklappen und Check machen!

Netze BW

Gasgeruch

Was ist zu tun?



Keine Panik!



Vermeiden Sie offenes Feuer! Keine elektrischen Einrichtungen betätigen (z. B. Telefon, Klingel, Schalter).



Schließen Sie den Hahn am Gaszähler und/oder die Hauptabsperreinrichtung im Keller!



Sorgen Sie für Durchzug, indem Sie alle Fenster und Türen öffnen!



Warnen Sie andere Hausbewohner (nicht durch Klingeln!) und verlassen Sie das Gebäude!



Benachrichtigen Sie unseren Entstördienst (bei starkem Gasgeruch auch Polizei oder Feuerwehr) von einem Telefonanschluss außerhalb des Gefahrenbereiches!

© Icons: DVGW Bonn

Ein Unternehmen der EnBW

Netze BW GmbH
Schelmenwasenstraße 15
70567 Stuttgart
www.netze-bw.de

Netze BW

Ihre Erdgasversorgung

Sicher mit uns!



Ein Unternehmen der EnBW

Ihre Erdgasversorgung

Sicher mit uns!

Wir sorgen dafür, dass Ihr Erdgas jederzeit sicher und zuverlässig bei Ihnen ankommt. Doch hinter der Hauptabsperreinrichtung Ihres Erdgasanschlusses liegt die Verantwortung für die Sicherheit Ihrer Gasanlage bei Ihnen.

Um Sie dabei zu unterstützen, haben wir in dieser Broschüre alle wichtigen Informationen für Sie zusammengestellt.

Drei goldene Regeln, die es zu beachten gilt:

- Lassen Sie Ihre Gasgeräte regelmäßig von einem Fachbetrieb überprüfen.
- Bei Störungen an Gasgeräten oder Schäden an Gasleitungen sind ausschließlich zertifizierte Fachbetriebe hinzuzuziehen.
- Gehen Sie regelmäßig „auf Hausschau“ und machen Sie den Jahres-Check an Gasgeräten sowie Gasleitungen. Lassen Sie alle 12 Jahre Ihre Gasanlage durch einen zertifizierten Fachbetrieb überprüfen.

Wenn Sie diese Regeln befolgen, liegen Sie grundsätzlich immer richtig.

Zertifizierte Fachbetriebe finden Sie auf unserer Homepage www.netze-bw.de/fachbetriebsuche

Sicherheit mit der 5-Jahres-Checkliste – Alles auf einen Blick!

Unser Ratschlag: Sollten Sie sich nicht sicher sein, sprechen Sie mit einem Fachbetrieb darüber.	1. Jahr		2. Jahr		3. Jahr		4. Jahr		5. Jahr	
	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Sind die Hauptabsperreinrichtung und der Gaszählerplatz frei zugänglich?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sind die Gasleitungen in einwandfreiem Zustand (keine Rostbildung / kein Schwitzwasser) besonders im Bereich von Wand- und Deckendurchführungen sowie in feuchten, unbelüfteten Räumen?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sind die Gasleitungen gut befestigt? Werden sie durch nichts belastet? Sind Durchhänge der Leitung ersichtlich?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sind Ihre Rohre verkleidet bzw. möchten Sie Ihre Rohre verkleiden? Ist für eine ausreichende Belüftung gesorgt? **Bitte fragen Sie unbedingt vorher einen zertifizierten Fachbetrieb an, ob eine Rohrverkleidung bei Ihnen möglich ist. Dies gilt auch für das Anbringen von Lüftungsöffnungen und deren Größe.**	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sind Verbrennungsluftöffnungen an Wand oder Tür des Aufstellraums der Gasgeräte offen?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Wurde vor der Abdichtung oder Erneuerung von Fenstern und Türen mit einem zertifizierten Fachbetrieb gesprochen, um weiterhin eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung zu gewährleisten?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Haben Sie vor der Installation eines Abluftwäschetrockners oder einer Dunstabzugshaube mit einem zertifizierten Fachbetrieb gesprochen?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ist die Schlauchleitung vom Gasherd zur Gassteckdose ohne Knick und ist diese weit genug von Flammen und Hitze entfernt?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ist die Flamme am Gasgerät sichtbar? Wenn ja, welche Farbe hat sie? Brennt sie durchgehend blau?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Arbeiten Ihre Gasgeräte ohne auffällige Geräusche, ohne Rußspuren und ohne auffälligen Geruch?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

☐ ☐

Haben Sie alle Fragen mit „Ja“ beantwortet?
Prima – Ihre Gasanlage ist augenscheinlich in Ordnung. Auf Wiedersehen – bis zum nächsten Check in einem Jahr!

Haben Sie irgendeine Frage mit „Nein“ beantwortet?
Bitte setzen Sie sich im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit umgehend mit einem zertifizierten Fachbetrieb in Verbindung.